

Безопасность персонала
Safety Light Curtain
Pair
SLLP23-1610P55




- **Особо прочный корпус**
- **Степень защиты IP67**
- **Дисплей системы диагностики для индикации состояния и ошибок**
- **Длина поля сканирования: 1610 мм**
- **Указатель для настройки положения**
- **Без слепых зон**
- **Диапазон: 0,1…12 м**
- **Разрешение: 23 м**
- **Входы: 4 x PNP, 2 x 0…20 мА**
- **Выходы: 4 x PNP, 2 x 0…20 мА**
- **Потребление энергии: < 60 мА при 24 В =**
- **Защитная световая завеса тип 4 по IEC 61496-1 и 61496-2**
- **Категория 4 PIe по EN ISO 13849-1**
- **SIL 3 по IEC 61508 SIL 3 и CL3 по IEC 62061**
- **Вибро- и ударостойкость по IEC 61496-1**

Тип	SLLP23-1610P55
Идент. №	3089570
Функция	световой барьер
Тип источника света	ИК
Оптическое разрешение	23 мм
Диапазон	100…12000 мм
Поле сканирования	1610 мм
Число лучей	92
С функцией подавления системы безопасности	нет
Температура окружающей среды	-20…+55 °C
Рабочее напряжение	20.4…27.6 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 137 мА
Макс. ток безопасного выхода	0.5 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	2 НО контакта, 2 × PNP
Выход по напряжению	0…22.5 В
Токовый выход	0 мА
Количество безопасных полупроводниковых выходов	2
Время отклика типовое	< 24.3 мс
С блокировкой перезапуска	да
Функция бланкирования	да
Макс. коммутационная способность постоянного тока	12 Вт
Approvals	CE, cULus, PL e acc. to EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 acc. to IEC 61508
Конструкция	Прямоугольный, EZ-Screen LS
Размеры	45 x 36 x 1615 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Желтый полиэстер
Линза	акрил, Пластмасса
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, ПВХ, M12 × 1
Длина кабеля	0.3 м
Количество проводников	5
Поперечное сечение жилы	0.25 мм²
Степень защиты	IP65/IP67
Вибростойкость	10–55 Hz at 0.35 mm
Испытание на ударостойкость	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, желт.
Индикация состояния переключения	светодиод, красный
Индикация ошибки	светодиод, красн.

Схема подключения





Принцип действия

Edition • 2020-11-19T21:13:53+01:00